

# Hamming Elektro AS

---

Lilleåsgata 12 ~ 3340 Åmot  
Telefon 32785731 ~ Faks 32780566 ~ mobil:97581014  
Org. nr: 983063187 mva ~ Bank: Modum sparebank Kontonr.:22701405084  
E-post hhamming@c2i.net

## **I dette anlegg er det montert jordfeilbryter.**

Dersom denne gjentatte ganger løser ut gjør følgende. Hvis jordfeilbryter er til 1 kurs går til punkt 3.

- 1 Alle kursene legges ut, jordfeilbryteren legges inn.
- 2 Nå legges 1 og 1 kurs inn til jordfeilbryter slår ut. Denne kursen har da jordfeil.
- 3 Slå av eller trekk ut støpsler på alle apparater som tilhører kursen. Slå på jordfeilbryter. Hvis jordfeilbryter slår ut er det feil på det faste anlegget.  
Kursen må kobles ut og aut. Installatør må tilkalles.
- 4 Legg inn apparatene 1 etter 1 inntil jordfeilbryter slår ut. Det ødelagte apparatet er da funnet.